

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-DE.ЭО31.В.00253
(номер сертификата соответствия)

ТР 1390330
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

"Marburger Tapetenfabrik J. B. Schaefer GmbH & Co. KG"
Юридический адрес: D-35274 Kirchhain. Bertram-Schaefer-Strabe 11. Deutschland Германия,
Фактический адрес: D-35274 Kirchhain. Bertram-Schaefer-Strabe 11. Deutschland Германия,
тел.+49642281137.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

"Marburger Tapetenfabrik J. B. Schaefer GmbH & Co. KG"
Юридический адрес: D-35274 Kirchhain. Bertram-Schaefer-Strabe 11. Deutschland Германия,
Фактический адрес: D-35274 Kirchhain. Bertram-Schaefer-Strabe 11. Deutschland Германия,
тел.+49642281137.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Ланта Центр" (ООО "Ланта Центр"), 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д. 17, тел. +7(495)675-85-81, факс +7(495)675-85-81, ОГРН 1137746804612, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11ЭО31 выдан 19.05.2014 года, Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Обои торговой марки MARBURG: флизелиновые, виниловые на флизелиновой основе, виниловые на бумажной основе, бумажные.
Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ)
(См. приложение - бланк № 0552239)

код ОК 005 (ОКП)
Код ОК 034(ОКПД 2)
17.24.11
код ЕКПС
код ТН ВЭД России
4814200000

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №№ ТР17-04-21/1, ТР17-04-21/2, ТР17-04-21/3, ТР17-04-21/4 от 21.04.2017г. ИЛ ООО "Ланта Центр", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ГА49 от 05.10.2015г, 107589, г. Москва, ул. Красноярская, д. 17

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № СДСГК RU.OC05.K05281 от 16.11.2016 г. выдан ОС АНО «Калуга-Тест» номер аттестата аккредитации СДСГК RU.3608.OC05 от 12.01.2015 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.04.2017 по 20.04.2020



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.С. Шмырева

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.Е. Иванова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к **СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-ДЕ.ЭО31.В.00253**

(обязательная сертификация)

ТР 0552239

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 № 234-ФЗ, от 03.07.2016 № 301-ФЗ)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил			
		Обои виниловые на бумажной основе	Обои виниловые на флизелиновой основе	Обои флизелиновые	Обои бумажные
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Группа горючести – умеренногорючие (Г2)	Группа горючести – слабогорючие (Г1)	Группа горючести – слабогорючие (Г1)	Группа горючести – слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость	Группа воспламеняемости – умеренновоспламеняемые (В2)	Группа воспламеняемости – умеренновоспламеняемые (В2)	Группа воспламеняемости – умеренновоспламеняемые (В2)	Группа воспламеняемости – умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа дымообразования – с умеренной дымообразующей способностью (Д2)	Группа дымообразования – с умеренной дымообразующей способностью (Д2)	Группа дымообразования – с умеренной дымообразующей способностью (Д2)	Группа дымообразования – с умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа токсичности – умеренноопасные (Т2)	Группа токсичности – умеренноопасные (Т2)	Группа токсичности – умеренноопасные (Т2)	Группа токсичности – умеренноопасные (Т2)

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.С. Шмырева

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.Е. Иванова

